用电安全准则

水灾时 · 水灾后

国家能源（国能）建议灾民为了安全起见
遵守劝告与用电安全准则

水灾时

请勿使用任何电器，必须关上电箱总开关，以免触电。

一旦水位上升了，请通知国能关怀热线（TNB Careline）：15454，或国能面书：TNB CareLine，以切断电源。

请勿触碰浸在水里的任何电器或电线，虽然它们有绝缘层。

请远离任何浸在水里的铁柱或国能的设施，以免触电。

必须关上全部插座开关，以及拔下全部插座头。

如果房屋有装置太阳能光伏电池板，必须关上整个系统，以免电源回流房子的电线系统。

撤离前，记得关上电箱总开关。

水灾后

清理任何电器或电线前，必须关上电箱总开关。

对于曾经浸水的电气开关和电气设备，使用前，须获得有向能源委员会注册的电气承包商的检查与测试。

远离接触电线的树枝，以免触碰可能仍在连接的电源；须尽快通知国能采取行动。

万勿在电线附近使用钢管/铝管、或钢梯/铝梯。

父母必须留意孩子的活动，禁止他们靠近任何损坏的电杆或断裂的电线。

如果发现国能的设施因水灾而损坏了，或有任何疑虑，请联络国能。

欲知更多有关能源供应与服务的详情，请

联络国能关怀热线（TNB CareLine）：**15454** | 国能面书：**TNB Careline**

TENAGA NASIONAL
Better. Brighter.

Tenaga Nasional Berhad 199001009294 (200866-W)